

# 自主管理標章說明

- 環保署為鼓勵公私場所投入室內空氣品質管理的工作，為使參與者有所依循，進而訂定自主管理標章規格標準、申請審查、使用管理等事項，擬具「行政院環境保護署室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」(110.07.02公告)。
- 標章分為：優良級(有效期3年)、良好級(有效期2年)。
- 申請對象：公告場所、非公告場所(16種公告類型(不分規模)、幼兒園、產後護理機構、托嬰中心)。
- 申請方式：向縣市主管機關申請，展延需於期滿前3~6個月提出申請，主管機關每六個月彙整送環保署。
- 查核方式：環保署/主管機關採不定期無預警方式，對使用權人進行查核或檢驗，每三年至少查核一次。

標章樣式



# 申請文件

- ① 申請書。
- ② 申請日前一年內，場所無違反室內空氣品質管理相關法規之切結書及其相關說明資料。
- ③ 公司登記、商業登記或其他相關設立許可、登記、執照之證明文件。
- ④ 經本署認可之檢驗測定機構，依公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法，完成室內空氣品質檢測後出具之檢測報告；公告場所之檢測報告得以前一年定期檢測合格證明文件代替之。
- ⑤ 公告場所依室內空氣品質維護管理計畫執行管理維護之證明文件；非公告場所提交室內空氣品質維護管理計畫並承諾據以執行之文件。
- ⑥ 公告場所依法規設置室內空氣品質維護管理專責人員之證明文件。  
(非公告場所不需設置專責人員)
- ⑦ 其他經本署指定或規格標準規定之文件。

# 室內空氣品質標準

檢驗項目	監測時間	法令標準	優良級	良好級	備註
CO (ppm)	8小時	9	2	9	7類場所
CO <sub>2</sub> (ppm)	8小時	1000	<u>800</u>	1000	19類場所
HCHO (ppm)	1小時	0.08	0.03	0.08	19類場所
PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	24小時	75	50	75	15類場所
細菌 (CFU/ $\text{m}^3$ )	最高值	1500	800	1500	11類場所

# 取得優良級標章之定期檢測、巡檢作業

## ➤ 定檢頻率

- ✓ 優良級：每三年辦理定期檢測一次、其檢測點數得減半計算，遇小數點時，採無條件進位法整數計算。
- ✓ 良好級：每兩年辦理一次，點數依原規範

## ➤ 巡檢作業

- ✓ 優良級：應每六個月執行一次
- ✓ 良好級：定檢前兩個月執行

樓地板面積	良好級標章(原規範)	優良級標章
$\leq 5000\text{m}^2$	至少1點	至少1點
$>5000\text{m}^2 \sim \leq 15000\text{m}^2$	至少2點	至少1點
$>15000\text{m}^2 \sim \leq 30000\text{m}^2$	至少3點	至少2點
$>30000\text{m}^2$	至少4點	至少2點