

110 年度「屏東縣室內空氣品質稽巡查管理計畫」室內空氣品質標準值檢測結果

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	細菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃 度室內 外比值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.08	75	1,500	1,000	--	≤1.3 不受限	--
衛生福利部南區老人之家	第一批	8/9-8/10	605	0.2	0.013	21	476	--	--	--	日照中心交誼廳
安泰醫療社團法人安泰醫院	第二批	8/16-8/17	803	0.3	0.014	12	285 205	--	--	--	D棟 2F 17 診前
輔英科技大學附設醫院	第二批	8/16-8/17	668	0.2	0.02	11	316 260	--	--	--	2F 婦產科報到處
勞動部勞工保險局屏東辦事處	第一批	8/17-8/18	618	--	0.015	14	--	--	--	--	1F 公佈欄旁
驛站百貨股份有限公司 (潮州驛站處)	第二批	8/17-8/18	500	0.2	0.015	20	--	--	--	--	1F 服務台
環球購物中心股份有限公司 屏東分公司	第一批	8/27-8/28	928	--	0.02	13	1045	--	--	--	3F GOZO 旁
屏東縣潮州鎮立幼兒園	--	9/06-9/07	622	--	N.D.	34	1,408 1,244	472	361	1.31	1F 幼幼班
屏東縣政府文化處 (屏東縣立圖書館總館)	第一批	10/12	--	--	--	--	179 451	1,188 <b>2,124</b>	1,284	0.9 <b>1.7</b>	3F 大階梯區
向日葵護理之家	--	11/11-11/12	531	--	N.D.	43	1,309 <b>1,783</b>	--	--	--	1F 前廳
屏東縣里港鄉公所 (里港鄉立圖書館)	第二批	12/9-12/10	559	--	0.02	10	235 179	--	--	--	1F 兒童閱覽室

註：1.表格中採樣地點僅顯示出各污染物主要採樣位置，其中甲醛因場所特性關係、細菌及真菌採樣位置須優先選擇於潮濕處執行，可能於不同地點採樣，請詳見檢測報告。

2.表格中粗斜體字代表該檢測項目不符合「室內空氣品質標準」。